

Pszczyna, 3 lipca 2018 r.

SG.0003.025.2018
SG.KW.101..2018

Pan
Arkadiusz Gardiasz
Radny Rady Miejskiej w Pszczynie

W odpowiedzi na Pana wniosek złożony, wspólnie z radnym Markiem Szklorzem, na XLVIII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie 21 czerwca br. dotyczący „kanalizacji sanitarnej znajdującej się przy ul. Słonecznej w Pszczynie”, udzielam następujących wyjaśnień.

Intensywne opady deszczu jakie miały miejsce w czerwcu br. (ok. 170 mm) doprowadziły do zalania kanalizacji sanitarnej na ulicy Słonecznej w Pszczynie, na której trwają prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową nawierzchni. Z uwagi na to, że kanalizacja deszczowa jest w fazie budowy, a opady były bardzo intensywne, trudno było uniknąć czy też zapobiec zalaniu kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Interweniujące na miejscu służby otwierały włazy studzienek kanalizacyjnych aby pozbyć się nadmiaru wód opadowych z terenu remontowanej drogi, jednak mieszanina wody, kamieni i błota dodatkowo przytykała ciągi kanalizacyjne. Zaznaczyć należy, że przy tak intensywnych opadach, w tak krótkim czasie, przekroje rur kanalizacyjnych nie są w stanie odebrać tak wielkiej masy wody.

W kolejnych dniach, po spływie wód, służby Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. wykonały czyszczenie ciągów kanalizacyjnych oraz sprawdziły kanalizację pod kątem nielegalnych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

BURMISTRZ

Dariusz Skrobel

Otrzymują:

- 1) Marek Szklorz
Radny Rady Miejskiej w Pszczynie,

Do wiadomości:

- 1) Leszek Szczotka
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie